

Certificatieafspraak Onderhoud BMI-OAI

Betreft
2023-04 Samenhang basisgegevens voor onderhoud

datum
15 februari 2023

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema's Onderhoud Brandmeldinstallaties en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema's.

Onderwerp	Samenhang basisgegevens voor onderhoud
Geharmoniseerde beoordeling	Als basisgegevens voor het onderhoud als bedoeld in 3.2.6 ontbreken of de documenten inhoudelijk tegenstrijdig zijn of niet overeenstemmen met de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie zoals aangetroffen moet het onderhoudsbedrijf de opdrachtgever en/of de beheerder daarover tijdens of aansluitend aan het onderhoud informeren.
Onderbouwing	<p>Voor het uitvoeren van onderhoud onder certificatie en het herstel van de nominale staat is informatie nodig over de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie. Deze is in 3.2.6 gespecificeerd onder het begrip basisgegevens.</p> <p>Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en/of beheerder om de basisgegevens als bedoeld in 3.2.6 actueel te houden en aan het onderhoudsbedrijf te verstrekken. Bij het onderhoud moet het onderhoudsbedrijf nagaan of de basisgegevens compleet zijn en bij de installatie passen.</p> <p>In de praktijk kan het onderhoudsbedrijf voorafgaand aan het onderhoud de beschikbaarheid van basisgegevens nagaan, maar pas gedurende het onderhoud vaststellen of de basisgegevens inhoudelijk overeenstemmen en passen bij de installatie die wordt onderhouden.</p>
Advies van de CvB Brand	31 januari 2023